Tabla 3. Especificaciones para la ventilación.

Especificaciones	Bioclima cálido seco	Bioclima cálido semihúmedo	Bioclima cálido húmedo	Bioclima templado húmedo
Unilateral	• Renovación del aire para condiciones higiénicas • Controlar los vientos fríos de invierno	• Aperturas operables a ambos lados • Organización lineal de los espacios con ventanas en el mismo eje	• No es recomendable	• A cualquier orientación
Cruzada	• Con ventanas operables que den a patios interiores y reciban los vientos de primavera y otoño • Controlar los vientos fríos de invierno	• Cerrar los espacios abiertos de ventilación natural a la dirección de huracanes, ciclones	• Óptima: en espacios habitables entre doble cubierta y entre piso y suelo	• Con ventanas a los vientos dominantes, operables a ambos lados • Que el aire pase a nivel de los ocupantes • Proveer de canalizaciones de vientos en los espacios que no abren
Otras	• Chimeneas eólicas • Turbinas eólicas (cebollas) • Captadores eólicos	—	• Inducida sifónica • Techumbre de succión	—

Bioclima templado	Bioclima templado seco	Bioclima semifrío seco	Bioclima semifrío	Bioclima semifrío húmedo
• Con ventanas operables de buen sellado • Aberturas hacia patios interiores • Que el aire pase a nivel de los ocupantes	• Renovación de aire para condiciones higiénicas • Evitar vientos fríos de invierno	• Con protección de vientos fríos de invierno y nocturnos • Ventanas operables de buen sellado	• Con control de vientos fríos, nocturnos y de invierno • Con ventanas operables de buen sellado	• No hay requerimientos de orientación • Ventanas operables de buen sellado • Evitar vientos fríos
• No se requiere • Control de los vientos nocturnos y de invierno	• Con ventanas operables de buen sellado, orientadas para captar los vientos de verano, para enfriamiento y humidificación • La brisa pase a nivel de los ocupantes	• Mínima, que el aire pase por encima de los ocupantes • Evitarla	• Mínima: el aire pase por encima de los ocupantes • Evitarla	• Evitarla
—	—	—	—	• Indirecta por invernaderos secos